

STRUMENTI MODULARI - VERO VALORE EFFICACE - 2DIN

MODULAR INSTRUMENTS - TRUE RMS - 2DIN



Per la programmazione di questi strumenti entrare nel catalogo degli strumenti digitali nel sito web www.revalco.it (http://www.revalco.it/italiano/cataloghi/bassatensione/02digitali_ita/index.html) da pagina 54 a pagina 59.

To program these instruments, please enter into our web site www.revalco.it (http://www.revalco.it/english/catalogues/low_voltage/02digital_gb/index.html) from page 54 to page 59.

VOLTMETRI

PER CA - UNICO INGRESSO 500V

- Strumento utilizzabile per ingressi in corrente alternata
- **AUTOCONSUMO** 2,5VA
- **TENSIONE DI ALIMENTAZIONE** 230VCA $\pm 10\%$ standard 50/60 Hz
Per alimentazioni diverse vedere i codici negli esempi d'ordine
- **FREQUENZA / PRECISIONE** 0÷100Hz / Classe 0,5% ± 2 digit riferito al fondo scala
- **VISUALIZZAZIONE** display a 3 digits di colore rosso. Altezza digit 10 mm
- **INDICAZIONE DI FUORI SCALA** accensione del led rosso frontale
- **PORTATA** 500V standard
- **ESEMPI D'ORDINE**

1RIMD2V	alimentazione 230VCA
1RIMD2V-24	alimentazione 24VCA
1RIMD2V110	alimentazione 110VCA
1RIMD2V-P1	alimentazione 22...36VCA e 19...70VCC
1RIMD2V-P2	alimentazione 44...130VCA e 70...240VCC




VOLTMETER

AC - SOLE INPUT 500V

- *Instruments suitable for AC input only*
- **BURDEN** 2,5VA
- **AUXILIARY POWER SUPPLY** 230VAC $\pm 10\%$ standard 50/60 Hz
For different supplies see the codes on order examples
- **FREQUENCY / CLASS** 0÷100 Hz / 0,5% ± 2 digit referred to the end scale value
- **DISPLAY** 3 digits red colour. Digit height 10 mm
- **OVER SCALE INDICATION** frontal red led lights on
- **RANGE** 500V standard
- **ORDER EXAMPLES**

1RIMD2V	power supply 230VAC
1RIMD2V-24	power supply 24VAC
1RIMD2V110	power supply 110VAC
1RIMD2V-P1	power supply 22...36VAC and 19...70VDC
1RIMD2V-P2	power supply 44...130VAC and 70...240VDC



PER CA / CC - DOPPIO INGRESSO 500V o 100V

- Strumento utilizzabile sia per misura diretta 500V che con TV selezionabile (400/100V - 500/100V) in corrente alternata, ed in corrente continua con portata 99.9V (es. verifica batterie) e 500V
- **AUTOCONSUMO** 2,5VA
- **TENSIONE DI ALIMENTAZIONE** 230VCA $\pm 10\%$ standard 50/60 Hz
Per alimentazioni diverse vedere i codici negli esempi d'ordine
- **FREQUENZA / PRECISIONE** 0÷100Hz / Classe 0,5% ± 2 digit riferito al fondo scala
- **VISUALIZZAZIONE** display a 3 digits di colore rosso. Altezza digit 10 mm
- **INDICAZIONE DI FUORI SCALA** accensione del led rosso frontale
- **PORTATA** 500V o 100V standard

IL COLLEGAMENTO DI QUESTI 2 INGRESSI NON DEVE ESSERE EFFETTUATO CONTEMPORANEAMENTE Se viene utilizzato l'ingresso 500V non si può utilizzare quello a 100V e viceversa.

- **ESEMPI D'ORDINE**

1RMD2V230	alimentazione 230VCA
1RMD2V-24	alimentazione 24VCA
1RMD2V110	alimentazione 110VCA
1RMD2V-P1	alimentazione 22...36VCA e 19...70VCC
1RMD2V-P2	alimentazione 44...130VCA e 70...240VCC



AC / DC - DOUBLE INPUT 500V or 100V

- *Instruments suitable for AC and DC direct measure 500V and 100V insertion by VT (400/100V - 500/100V)*
- **BURDEN** 2,5VA
- **AUXILIARY POWER SUPPLY** 230VAC $\pm 10\%$ standard 50/60 Hz
For different supplies see the codes on order examples
- **FREQUENCY / CLASS** 0÷100 Hz / 0,5% ± 2 digit referred to the end scale value
- **DISPLAY** 3 digits red colour. Digit height 10 mm
- **OVER SCALE INDICATION** frontal red led lights on
- **RANGE** 500V or 100V standard

THE CONNECTION OF THESE 2 INPUTS CANNOT BE EFFECTED CONTEMPORARY. If 500V input is used, it is non possible to connect the 100V terminals also and viceversa. Once the adhesive label is removed, Revalco is non responsible to damages caused by a wrong connections.

- **ORDER EXAMPLES**

1RMD2V230	power supply 230VAC
1RMD2V-24	power supply 24VAC
1RMD2V110	power supply 110VAC
1RMD2V-P1	power supply 22...36VAC and 19...70VDC
1RMD2V-P2	power supply 44...130VAC and 70...240VDC

Questa etichetta è posta sul lato superiore dello strumento a coprire i morsetti di ingresso della tensione più bassa onde evitare collegamenti errati. Una volta rimossa, Revalco non risponde di danni derivanti da un collegamento non corretto.

This label covers the terminals related to the lower voltage input in order to avoid wrong connections

